

АО "Харп-Энерго-Газ"

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

по состоянию на 26 декабря 2024 г						
Объект	№ вводов	U фаз.	ф. А	ф. В	ф. С	I ср.
1	2	3	4	5	6	7
ТП-58	1	233	73	58	41	57,3
ТП-49	1	233	105	77	95	92,3
	2	232	84	82	80	82,0
ТП-22Н	1	231	30	43	13	28,7
	2	232	63	71	59	64,3
ТП-28	1	232	62	89	38	63,0
	2	231	89	75	72	78,7
ТП-36	1	233	39	41	49	43,0
	2	233	88	121	108	105,7
ТП-10	1	232	114	117	108	113,0
	2	233	75	79	63	72,3
ТП-19	1	232	38	35	41	38,0
ТП-20	1	232	89	75	93	85,7
	2	232	229	217	231	225,7
ТП-21	1	231	84	79	64	75,7
	2	233	57	61	63	60,3
ТП-33Н	1	232	89	87	81	85,7
ТП-39	1	232	71	91	82	81,3
ТП-60	1	231	17	8	13	12,7
ТП-57	1	231	33	29	25	29,0
ТП-35	1	231	78	83	89	83,3
ТП-27	1	233	69	74	78	73,7

Составил: Начальник ЭТЛ

В. В. Арсланов

