

АО "Харп-Энерго-Газ"

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

по состоянию на 14 июня 2022 г						
Объект	№ вводов	U фаз.	ф. А	ф. В	ф. С	l ср.
1	2	3	4	5	6	7
ТП-58	1	232	29	37	40	35,3
ТП-49	1	233	117	158	149	141,3
	2	232	133	137	126	132,0
ТП-22	1	233	83	76	88	82,3
	2	231	32	29	33	31,3
ТП-28	1	229	113	98	91	100,7
	2	230	85	107	102	98,0
ТП-36	1	229	68	73	62	67,7
	2	233	59	79	67	68,3
ТП-10	1	231	31	42	38	37,0
	2	229	58	41	54	51,0
ТП-19	1	230	33	31	28	30,7
ТП-20	1	229	119	93	117	109,7
	2	230	218	228	237	227,7
ТП-21	1	231	79	83	73	78,3
	2	233	53	58	67	59,3
ТП-33н	1	232	69	74	128	90,3
ТП-39	1	227	67	75	58	66,7
ТП-60	1	229	17	13	11	13,7
ТП-57	1	231	113	98	94	101,7
ТП-35	1	233	76	83	95	84,7
ТП-27	1	232	36	25	31	30,7

Составил: Начальник ЭТЛ


В.В. Арсланов