

## АО "Харп-Энерго-Газ"

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

по состоянию на 20 декабря 2023 г						
Объект	№ вводов	U фаз.	ф. А	ф. В	ф. С	I ср.
1	2	3	4	5	6	7
ТП-58	1	233	102	87	49,0	79,3
ТП-49	1	232	74	81	76	77,0
	2	233	133	112	115	120,0
ТП-22Н	1	234	138	127	115	126,7
	2	0	0	0	0	0,0
ТП-28	1	234	112	103	85	100,0
	2	233	94	76	82	84,0
ТП-36	1	233	41	53	39	44,3
	2	233	97	126	113	112,0
ТП-10	1	232	92	115	97	101,3
	2	233	56	49	57	54,0
ТП-19	1	232	47	53	57	52,3
ТП-20	1	234	112	93	108	104,3
	2	231	214	217	205	212,0
ТП-21	1	232	103	87	76	88,7
	2	233	68	63	61	64,0
ТП-33Н	1	234	103	81	83	89,0
ТП-39	1	232	89	81	69	79,7
ТП-60	1	231	125	115	119	119,7
ТП-57	1	231	87	92	82	87,0
ТП-35	1	234	69	73	81	74,3
ТП-27	1	233	53	49	56	52,7

Составил: Начальник ЭТЛ

В. В. Арсланов

АО «Харп-Энерго-Газ»  
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ